Groupement Hydro - Val	Rapport technique Références du forage : Positif☐ Négatif☐	
Position géographique	SITE N° N :	W :

Identification	Dates
Bénéficiaire : Coopérative féminine de Jédida Localité : Jedida Commune : Boghé Moughataa : Boghé Wilaya : Brakna Nombre de forage: 1	Date installation chantier : 11/05/2026 Date de démarrage : 12/05/2026 Date de finalisation : 16/05/2026

Caractéristiques trou forage	Formation géologique
Diamètre : 300 mm Profondeur : 38m	0 à 15 m : Sable + argile ; 10 à 18m : Sable + gravier ; 18 à 26 m : Argile + gravier ; 26 à 38 m : Roche calcareuse très dur

Tubage

Longueur totale : 38m Diamètre : 140 mm Épaisseur de tubage : 5mm

Longueur crépine : 15 m Diam crépine : 1 mm Fente : 1mm

Matériau : PVC Type raccordement serrage

Massif filtrant

Qté massif filtrant : 30 sacs de gravier Taille de matériaux : 3mm

Niveau massif filtrant : 25 m

Caractéristiques hydrauliques

Niveau Statique : 12 m Durée développement : 12 heures

Niveau Dynamique : 18m Débit max de pompage : 7m 3/h

Rabattement: 06m

Observation

Le forage est production et positif

Directeur Général

Groupement Hydro – Val

Adresse : Sebkha extension villa N° 142,Tel : 41 39 62 23/34 ; Nif : 00558080 ; CNSS : 9662
Email : groupementhydroval1@gmail.com/ousmanemamadou_ba@yahoo.fr/ Site web : www.hydroval-mr.com