

Groupement Hydro - Val 	Rapport technique Références du forage : Positif ☐ Négatif ☐			
Position géographique	SITE N° N : W :			
Identification		Dates		
Bénéficiaire : Coopérative féminine Waboundé1 Localité : Waboundé Commune : Boghé Moughataa : Boghé Wilaya : Brakna Nombre de forage: 2		Date installation chantier : 04/05/2026 Date de démarrage : 06 /05/2026 Date de finalisation : 08/05/2026		
Caractéristiques trou forage	Formation géologique			
Diamètre : 300 mm Profondeur : 33m	0 à 10 m : Sable + argile rougeâtre; 10 à 18m : Sable + gravier ; 18 à 24 m : Argile jaunâtre + gravier ; 24 à 33m : Roche calcaireuse très dur			
Tubage				
Longueur totale : 35m	Diamètre : 140 mm	Épaisseur de tubage : 5mm		
Longueur crépine : 15m	Diam crépine : 1 mm	Fente : 1mm		
Matériau : PVC	Type raccordement serrage			
Massif filtrant				
Qté massif filtrant : 30 sacs de gravier		Taille de matériaux : 3mm		
Niveau massif filtrant : 25 m				
Caractéristiques hydrauliques				
Niveau Statique : 8 m	Durée développement : 12 heures			
Niveau Dynamique : 20m	Débit max de pompage : 7m 3/h			
Rabatement: 12m				
Observation				
Le forage est production et positif				

Directeur Général
Groupement Hydro - Val

Adresse : Sebkha extension villa N° 142, Tel : 41 39 62 23/34 : N° : 00558080 ; CNSS : 9662
 Email : groupementhydroval1@gmail.com / ousama@mamadou@yahoo.fr / Site web :
www.hydroval-mr.com